

金田地域交流センター  
設備機器等に係る追加資料について

1 空調図面を開示いただきたい。

別紙 1 のとおり

2 給排水管図面を開示いただきたい。

別紙 2 のとおり

3 建具表を開示いただきたい。

別紙 3 のとおり

4 拡大した平面図を開示いただきたい。

別紙 4 のとおり

5 設置機器表を開示いただきたい。

別紙 5 のとおり

6 火災報知設備に係る図面を開示いただきたい。

別紙 6 のとおり

7 非常放送設備に係る図面を開示いただきたい。

別紙 7 のとおり

8 非常灯・誘導灯に係る図面を開示いただきたい。

別紙 8 のとおり

9 電気料金算定にあたり、蛍光灯は LED か、何本設置するか、何ワットか。

蛍光灯は LED となり、設置本数は 537 本（※）です。

また、ワット数は別紙 9 を参考にしてください。

※設計段階の設置本数ですので、前後する場合があります。

10 各部屋にインターホンは設置されるのか。

1 階、行政センター事務室、行政センター側印刷室、会議室

交流センター休憩室、交流センター側受変電室、カフェコーナー

2 階、多目的ホール、控室、調理室、市民活動サロン（2ヶ所）、ワークショップ室（2ヶ所）

3 階、和室（2ヶ所）、会議室（2ヶ所）、研修室（2ヶ所）に設置予定でございます。

11 館内放送は可能か。

可能です。

12 各部屋に音響設備はあるのか。

音響設備については、多目的ホールにございます。仕様については、別紙 10 をご覧ください。

13 行政センターに電話機は何台必要なのか。

行政センターに職員を 3 名配置する予定なので、2 台以上、設置をお願いします。

14 空間センサーの台数及び位置は。

空間センサーは 8 台設置できるよう、配管を行っております。

また、設置場所については、別紙 11 をご覧ください。

15 指定管理業務開始はいつからか。また、業務開始にあたり、研修はいつから行えるのか。

指定管理業務開始は、4 月 1 日（月）からです。本来、月曜日のため、休館日となりますが、オープニングセレモニーを予定しているため、臨時開館とします。なお、別日に休館日を設定することはありません。

また、研修開始については、今後の工事進捗等によりますが、3 月初旬までに研修が始められるよう準備を進めます。

16 募集要項 P.4 6-(2)「連合体」の解釈について

連合体については、複数の組織が対等な立場で木更津市金田地域交流センターの管理運営を行うことを目的に一つの団体として組織されるものです。単純な支援であれば不要と考えられますが、その程度によると思われしますので、前述等からご判断ください。

17 各部屋の床の仕様は。

階	室名	床仕様
1 階 (行政センターゾーン)	風除室	磁器質タイル
	ロビー	ビニル床タイル
	行政センター	タイルカーペット張り
	会議室	ビニル床シート
	更衣室	
	W・C	
	印刷室	
	湯沸室	
	廊下	
	防災倉庫	
	倉庫	
	物入	

階	室名	床仕様
1階 (交流センターゾーン)	風除室	磁器質タイル
	ギャラリー・カフェ	置敷ビニル床タイル張り
	図書コーナー	
	事務室	
	休憩室	
	EV ホール・廊下	ビニル床タイル
	倉庫(1)、(2)	
	受変電室	防塵塗装
	W・C	ビニル床シート
中2階	非常電源室	防塵塗装
2階 (交流センターゾーン)	多目的ホール	複合フローリング
	ホワイエ	タイルカーペット張り
	市民活動サロン	
	ワークショップ	
	調理室	ビニル床シート
	キッズコーナー	タイルカーペット張り
	ギャラリー	
	EV ホール・廊下	
	倉庫	
	控室・風除室	ビニル床シート
	湯沸室	
	授乳室	
	W・C	

階	室名	床仕様
3階 (交流センターゾーン)	会議室	タイルカーペット張り
	研修室	
	踏込	ビニル床タイル
	和室 12.5 帖	タタ敷き
	和室 10 帖	
	広縁	桧縁甲板張
	水屋	桧縁甲板張
	物入	ビニル床シート
	湯沸室	
	サーバー室	
	ラウンジ	タイルカーペット張り
	ギャラリー	
	EV ホール・廊下	
	物入 (2)	ビニル床シート
	W・C	
共通	階段室	ビニル床シート

18 各部屋の面積及び収容人数は。

階	室名	面積 (㎡)	収容人数 (人)
2 階	多目的ホール	294.45	250
	ワークショップ室	61.00	24 ※
	市民活動サロン	97.10	54 ※
	調理室	84.20	36
3 階	研修室	61.00	24 ※
	会議室	97.10	54 ※
	和室	84.20	24 ※
合計			466

※2室に分割可